

Faak Nord - Wohnanlage Seeleben ost

Überflurhydrant (# 33)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **6,7/0,7**
Anschlüsse: **1B/2C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **1316**
Anspeisung: **über**
Versorgungsleitung DA110
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **9583 Faak, Badeweg 3d**

Breitengrad: **46.5685531**
Erstellt: **12.06.2017**



Längengrad: **13.9299130**
Geändert: **18.12.2017**

Projekt: **wgafs**
Überprüft: **16.11.2017**

Anmerkungen:

Zufahrt:

über Seeuferlandesstraße - Zufahrt Seeleben



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
34	Faak Nord - Seeleben süd	Überflurhydrant	1B/2C	Ja	132 m	Verwendbar
35	Faak Strand_Strandbad Streit	Überflurhydrant	1B/2C	Ja	311 m	Verwendbar
30	Faak Nord - Camping Skrube	Überflurhydrant	1B/2C	Ja	484 m	Verwendbar
03	Oberaichwald - Bauerndorf Schönleitn/Pool	Überflurhydrant	1B/2C	Ja	618 m	Verwendbar