

Druck statisch/dynamisch  
(bar): **6,8/0,5**  
Anschlüsse: **1B/2C**  
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **1300**  
Anspeisung: **über**  
**Hydrantenleitung DA110**  
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**  
Status: **Verwendbar**



Adresse: **9583 Faak, Badeweg 4**

Breitengrad: **46.5680686**  
Erstellt: **12.06.2017**


Längengrad: **13.9283359**  
Geändert: **18.12.2017**

Projekt: **wgafs**  
Überprüft: **16.11.2017**

Anmerkungen:

Zufahrt:

**über Seeuferlandesstraße**



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
33	Faak Nord - Wohnanlage Seeleben ost	Überflurhydrant	1B/2C	Ja	132 m	<b>Verwendbar</b>
35	Faak Strand_Strandbad Streit	Überflurhydrant	1B/2C	Ja	191 m	<b>Verwendbar</b>
10	Faak - Gemeindestrandbad	Überflurhydrant	1B/2C	Ja	539 m	<b>Verwendbar</b>
06	Oberaichwald - Dorfstraße Preschern DU	Überflurhydrant	1B/2C	Ja	588 m	<b>Verwendbar</b>