

Druck statisch/dynamisch
(bar): **6,8/0,5**
Anschlüsse: **1B/2C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **1349**
Anspeisung: **über**
Transportleitung DA150
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **9583 Faak, Seeuferlandesstraße 45**

Breitengrad: **46.5666450**
Erstellt: **12.06.2017**

Längengrad: **13.9269304**
Geändert: **18.12.2017**

Projekt: **wgafs**
Überprüft: **16.11.2017**

Anmerkungen:

Zufahrt auf den Parkplatz derzeit nicht möglich

Zufahrt:

über Seeuferlandesstraße am Parkplatz des Strandbades



0.00 | 0.00
0.00



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
34	Faak Nord - Seeleben süd	Überflurhydrant	1B/2C	Ja	191 m	Verwendbar
33	Faak Nord - Wohnanlage Seeleben ost	Überflurhydrant	1B/2C	Ja	311 m	Verwendbar
06	Oberaichwald - Dorfstraße Preschern DU	Überflurhydrant	1B/2C	Ja	397 m	Verwendbar
10	Faak - Gemeindestrandbad	Überflurhydrant	1B/2C	Ja	398 m	Verwendbar